

附件 1

國立臺東專科學校 109 上半年節能措施聯合巡檢紀錄

巡檢日期：109 年 7 月 8 日(專科部)、15 日(高職部 1)下午 2 時

受檢單位	檢查現況	建議
共同待改善事項	<ol style="list-style-type: none"> 各單位尚未依據本校「節約能源管理辦法」第四條各項規定建立責任區內校舍空間冷氣及電器設備使用、維護紀錄及燈具、冷氣機基本資料。 檢視各單位辦公室、實習/驗場所冷氣機濾網，均未清洗影響大大降低冷氣機效能。 檢視部份實習/驗場所暑假初期，對於未使用之實習/驗設備未切斷電源或拔離插頭。 	<ol style="list-style-type: none"> 請定期填寫節約能源責任分區自主檢查表併燈具、冷氣機基本資料，以落實節能推動工作，進而達到降低用電量目標。 定期（依冷氣使用頻率調整，建議每月至少 1 次）清洗冷氣濾網，以提高冷氣機使用效能。 建議各實習/驗場所學期末堂課，請教導學生實施初級之清潔保養，並切斷設備電源，以延長機具設備之使用年限。
園藝科	<ol style="list-style-type: none"> 組織培養教室因執行計畫，冷氣 24 運轉。 	<ol style="list-style-type: none"> 未執行計畫期間可將冷氣暫時關閉。
餐旅科	<ol style="list-style-type: none"> 部份高耗能之飲水機、冰箱、冷凍櫃及製冰機等於暑假期間仍持續運轉，徒增用電量。 烹調教室因 7 月中辦理活動，部分冰箱仍在運轉。 	<ol style="list-style-type: none"> 冰箱、冷凍櫃及製冰機等高負載教學用電設備，在不影響食品等教材保鮮及教學需求，請將食品等教材集中放置，盡量精簡設備量體，並將空置之設備進行斷電。 另避免食品等教材量體不多時，使用容量大之冰箱或冷凍櫃，可考量購置容量較小備用設備進行彈性調配運用。 長時間無使用電器，如飲水機、製冰機等用品將插頭拔除。

食品科技 科	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分冰箱及冷凍櫃尚放置較多材料和食材致冰箱及冷凍櫃於暑假期間仍持續運轉，恐增用電量。 2. 冰箱已將食物、食材集中，目前因執行計畫，部分冰箱仍在運轉。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議清查、檢視冰箱及冷凍櫃內材料和食材清單，例如過期食材棄置，尚需冷藏冷凍物品請集中放置，減少冰箱及冷凍櫃使用。 2. 檢討平時物料及食材進貨規劃，避免於寒暑假期間於冰箱及冷凍櫃放置較多材料和食材。
商設科綜 合工坊	<ol style="list-style-type: none"> 1. 木工教室灰塵木屑較多，較易阻塞冷氣濾網。 2. 2F 工場冷氣運作未插卡。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加冷氣濾網清洗頻率，提高冷氣使用效率 2. 請修復冷氣插卡設施。
動機科科 館	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部份銲接設備未使用未斷電。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銲接設備無使用時將電源關閉。
家政科科 館	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工場內無使用之冰箱、製冰機、飲水機等耗電設施已關閉電源 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謝謝配合辦理暑假期間之節電措施。
汽車科科 館	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工場內使用許多高耗能投光燈 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議將高耗能燈具汰換
畜保科	<ol style="list-style-type: none"> 1. 製冰機、1 樓飲水機於暑假期間仍持續運轉，徒增用電量。 2. 反映 24 小時運轉之馬達，應及早洽專業廠商處理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 長時間無使用電器，如製冰機、1 樓飲水機等用品將插頭拔除。 2. 反映 24 小時運轉之馬達，應及早洽專業廠商處理，若需要設計圖可洽總務處營繕保管組董玉寬技術員協助。