

附表 5-2


精勤校區各校舍自設電表 109 年 1-12 月用電量統計表

精勤校區用電量 (台電帳單數據) 節電量=108 年與 109 年同期比較	年度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	同期合計
	106 年	75,500	58,800	47,200	70,700	75,600	93,700	102,400	72,600	71,600	104,700	87,300	73,500	933,600
	108 年	65,400	55,200	47,400	63,800	78,000	87,700	86,300	64,900	65,300	90,900	85,400	61,100	851,400
	109 年	61,800	45,500	35,900	57,300	54,900	80,800	102,900	76,400	54,600	91,900	67,000	58,900	787,900
	節電量	3,600	9,700	11,500	6,500	23,100	6,900	-16,600	-11,500	10,700	-1,000	18,400	2,200	63,500
音樂美術樓	108 年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749	835	1,583
109 年 1 月新設電錶	109 年	820	577	346	744	640	1,671	1,981	1,338	629	1,800	1,157	529	12,231
	節電量	-820	-577	-346	-744	-640	-1,671	-1,981	-1,338	-629	-1,800	-408	306	-10,648
化工樓	108 年	3,193	2,609	2,878	3,307	4,059	4,636	4,586	3,038	3,661	4,325	4,294	3,517	44,102
	109 年	3,292	2,660	1,998	2,847	2,824	4,907	6,271	4,263	2,999	5,191	4,225	2,903	44,380
	節電量	-100	-50	880	460	1,235	-272	-1,685	-1,225	662	-867	69	614	-278
電機科科館	108 年	939	617	813	879	1,187	1,624	1,567	909	708	807	844	882	11,776
	109 年	1,050	628	353	647	726	1,853	2,224	1,729	744	1,112	900	698	12,661
	節電量	-111	-10	460	232	461	-229	-657	-819	-35	-305	-56	183	-886
汽車科科館	108 年	1,441	1,639	880	1,334	1,299	1,629	1,562	1,441	1,353	1,573	1,541	1,515	17,208
	109 年	1,569	1,086	655	851	986	1,564	2,096	1,705	722	1,505	1,223	1,006	14,968
	節電量	-128	553	225	483	313	65	-534	-264	632	68	318	509	2,240
動機科科館	108 年	1,191	1,129	1,163	2,215	4,358	1,629	1,562	1,618	1,837	2,101	2,019	1,972	22,793
	109 年	2,352	1,396	2,716	3,219	4,575	2,399	2,780	2,326	1,656	2,333	1,311	1,258	28,321
	節電量	-1,161	-267	-1,554	-1,004	-217	-770	-1,218	-708	181	-232	708	714	-5,528
園藝科科館	108 年	867	743	628	708	841	1,194	1,224	836	768	1,040	1,517	1,560	11,926
	109 年	1,418	1,264	1,020	1,091	1,180	1,359	2,481	1,399	1,228	1,436	1,494	1,143	16,514
	節電量	-552	-521	-392	-383	-340	-164	-1,257	-563	-460	-396	23	417	-4,589
資訊科科館	108 年	2,239	1,321	1,143	1,507	2,464	2,251	2,603	1,732	1,611	2,329	2,290	1,844	23,334
	109 年	1,904	1,231	799	1,630	1,410	2,092	3,324	2,628	1,588	3,017	2,073	1,699	23,396
	節電量	335	90	344	-124	1,054	159	-721	-897	24	-687	217	144	-62
機械科科館	108 年	3,450	2,768	2,528	3,634	3,408	4,328	2,921	2,142	2,042	2,798	3,524	3,203	36,745
	109 年	2,960	1,997	1,428	2,514	2,616	3,041	3,434	3,361	2,066	3,720	3,707	2,687	33,533
	節電量	490	770	1,100	1,120	792	1,287	-513	-1,218	-25	-922	-183	516	3,213
建築科科館	108 年	3,816	2,534	2,246	3,079	3,117	3,511	3,781	3,139	2,862	3,917	3,698	3,184	38,886
	109 年	3,314	1,679	1,142	2,607	2,126	2,644	4,123	4,040	1,959	3,646	3,152	2,330	32,762
	節電量	502	855	1,104	472	991	867	-342	-901	903	271	546	854	6,124
精勤樓	108 年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 年 2 月新設電錶	109 年	0	0	987	4,471	4,141	9,320	10,432	6,554	2,802	12,633	6,404	4,800	62,543
	節電量			-987	-4,471	-4,141	-9,320	-10,432	-6,554	-2,802	-12,633	-6,404	-4,800	-62,543

附表 5-2

精勤校區各校舍自設電表 109 年 1-12 月用電量統計表

	年度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	同期合計
西餐烹調教室 109 年 2 月新設電錶	108 年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	109 年	14,525	6,092	2,746	1,963	2,341	3,749	4,818	3,235	3,577	2,649	5,498	3,172	54,365
	節電量	-14,525	-6,092	-2,746	-1,963	-2,341	-3,749	-4,818	-3,235	-3,577	-2,649	-5,498	-3,172	-54,365
自設資科館旁高 壓站總電錶	108 年	14,146	11,377	10,346	14,672	16,903	17,834	16,342	12,126	12,116	15,627	16,602	15,026	173,117
	109 年	15,348	9,984	9,049	13,762	14,898	16,238	20,884	16,971	10,345	18,090	15,023	11,861	172,452
	節電量	-1,202	1,394	1,297	910	2,005	1,596	-4,542	-4,845	1,771	-2,463	1,579	3,165	665



[回本文](#)