

國立臺東專科學校 102 年第 2 季環境保護暨職業安全衛生委員會議

## 會議紀錄

開會日期：102 年 6 月 26 日(週三)下午 13 時 30 分

開會地點：行政大樓第 1 會議室(2 樓)

主席：主任委員姚校長國山

記錄：莊玉華

出席人員：如簽到單

壹、主席致詞（裁核）：

聯合巡檢應先列出重點稽核項目，由委員進行巡檢，並列出輕重緩急改進事項，供各科主任瞭解改善，必要時，應列席參加環安衛委員會議。

貳、工作報告

一、上次會議主席裁核及決議事項辦理情形：

(一)修正本校「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」第二、三、五條。

**執行情形：**於 6 月進行遴選 3 位委員及投票票選委員 5 位。

(二)修正本校「安全衛生管理規章」第一、二、五、七條。

**執行情形：**第一條依據法規、第二條工作職掌等相關條文中增列「生物安全」所需內容。

二、年度重要工作

(一) 102 年 4 月 1 日完成實習(驗)場所聯合巡檢初檢工作。

(二) 102 年 4 月 3 日辦理 102 年民防暨上半年消防訓練。

(三) 102 年 4 月 30 日完成教育部實習(驗)場所危險機械設備半年報。




(四) 102 年 5 月 29 日進行環境教育講座 2 小時。

(五) 102 年 5 月 30 日辦理聯合巡檢複檢工作(汽車科、家政科、動機科、農機科、食品科技科)，複檢缺失彙整表如下列：

101 學年度實習(驗)場所聯合巡迴輔導複檢缺失彙整表

實驗(習)場所名稱	氣壓實習工場	科別	汽車科	複檢日期	102 年 5 月 30 日
巡檢缺失			檢查情形	改善措施及改善後狀況(簡述含改善後照片)	複檢建議事項
1、新進、在職人員參加安全衛生訓練，並留有紀錄備查(例如：一般安全衛生教育訓練課程，依實際需要排定時數，不得少於 3 小時)。 經查，貴科 102.1.18 安全衛生課程： <b>林慶泓、施宜呈</b> 老師未上			列入追蹤	102.1.18 安全衛生課程： <b>林慶泓、施宜呈</b> 老師未上；已告知兩位老師，兩位老師表示當日期末考監考不克參加。	於本年本組另辦理安全衛生課程前往參加

實驗(習)場所名稱	調飲教室	科別	家政科	複檢日期	102 年 5 月 30 日
巡檢缺失			檢查情形	改善措施及改善後狀況(簡述含改善後照片)	複檢建議事項
1、新進、在職人員參加安全衛生訓練，並留有紀錄備查(例如：一般安全衛生教育訓練課程，依實際需要排定時數，不得少於 3 小時)。 經查，貴科 102.1.18 安全衛生課程： <b>朱美珍主任、林水金、楊登雅、許良慧</b> 未上			列入追蹤	該日 4 位教師皆有課程，建議環安訓練課程應選擇教師皆可參加之時段	於本年本組另辦理安全衛生課程前往參加

實驗(習)場所名稱	精密量測實驗室	科別	動機科	巡檢日期	102 年 5 月 30 日
巡檢缺失		檢查情形	改善措施及改善後狀況(簡述含改善後照片)		複檢建議事項
1、新進、在職人員參加安全衛生訓練，並留有紀錄備查(例如：一般安全衛生教育訓練課程，依實際需要排定時數，不得少於 3 小時)。 102.1.18 安全衛生課程:王俊勝老師未上		列入追蹤	已請王俊勝老師補上安全衛生訓練課程。		於本年本組另辦理安全衛生課程前往參加
2、實驗室內走道距機械或設備間應有 80 公分，且主要走道在 1 公尺以上。 		列入追蹤	實驗室主要走到保留 1 公尺以上，次要走到因空間不足，目前仍無法改善。		建議檢討改善，列入下次複檢項目
3、發電室、變電室或受電室內之電路附近，不得堆放任何與電氣無關之物件。 		列入追蹤	受限現有空間及儀器無法擅自移動之故，目前已儘量將無關之物品另外放置。 		建議檢討改善，列入下次複檢項目

實驗(習)場所名稱	機車工場	科別	農機科	巡檢日期	102 年 5 月 30 日
巡檢缺失			檢查情形	改善措施及改善後狀況(簡述含改善後照片)	複檢建議事項
1、新進、在職人員參加安全衛生訓練，並留有紀錄備查(例如：一般安全衛生教育訓練課程，依實際需要排定時數，不得少於 3 小時)。 -102/1/18 安全衛生課程:張晉賓老師未上			列入追蹤	已轉知張晉賓老師	於本年本組另辦理安全衛生課程前往參加
2、電氣機具之外殼應接地。			列入追蹤	經費不足, 目前無法整體規畫改善	建議檢討改善，列入下次複檢項目
3、電氣機具之帶電部分於作業中或通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。			列入追蹤	經費不足, 目前無法整體規畫改善	建議檢討改善，列入下次複檢項目

實驗(習)場所名稱	第一實習工場	科別	食品科技科	巡檢日期	102 年 5 月 30 日
巡檢缺失			檢查情形	改善措施及改善後狀況(簡述含改善後照片)	複檢建議事項
1、新進、在職人員參加安全衛生訓練，並留有紀錄備查(例如：一般安全衛生教育訓練課程，依實際需要排定時數，不得少於 3 小時)。 -102/1/18 安全衛生課程:江啟銘主任及連俐雅技術員未上課			列入追蹤	學校預計八月進行安全衛生訓練課程，將參加研習。	於本年本組另辦理安全衛生課程前往參加
2、設置符合規定之火警警報設備。-缺偵測器			列入追蹤	將在年度消防防護計畫時提出申請。	建議檢討改善，列入下次複檢
3、設置符合規定之自動撒水設備。-無撒水設備			列入追蹤	將在年度消防防護計畫時提出申請。	建議檢討改善，列入下次複檢
4、配電箱有護罩，電線電路絕緣、包覆良好，標示電壓、電流及分路。-缺擋板			列入追蹤	電器均標示電壓，舊式電箱缺擋板為因增加電源開關裝置突出，將依每學期經費編列，盡快改善。	建議檢討改善，列入下次複檢
5、裝置於潮濕場所之電路，應實施感電危害預防措施(例如插座置於高處等)。			列入追蹤	為先前舊式的線路配置，故電源插座位於工作桌下，目前經費缺乏進行線路重新配置，會定期進行機具設備檢修。	建議檢討改善，列入下次複檢
6、電氣機具之外殼應接地。			列入追蹤	老舊機具設備更改線路缺乏經費。	建議檢討改善，列入下次複檢

參、臨時動議（建議事項）

臨時動議一、 食品科技科第一實習工場增設火警警報設備及自動撒水設備，請審議。

（提案單位：環安衛組）

說明：（一） 依據101學年度實習(驗)場所聯合巡迴輔導缺失改善結果報告，陳核辦理（如附件）。

（二） 此場所用火、用電設備密集，二樓為化學藥品使用場所，屬高危險場所。

（三） 建議校方及科內寬籌經費改善。

決議： 請該科先行估價程序，並就是否造成立即或重大性危害評估後列出先後次序。另(1)該案二樓化學實驗室將於新校舍落成使用後搬遷、(2)瓦斯筒遷至室外，亦請一併考量。具急迫性者，限期一學期內改善，如需校務基金協助，應儘速提送計畫至該基金管理委員會審議；餘請逕行編列年度預算改善。

臨時動議二、 參加校外勞安相關研習，是否得列在職教育訓練時數，請審議。

說明：（一） 對於自行或受派參加勞安相關研習，為免資源重複建請列入研習時數。

（二） 如有同仁國外進修或長期休假，應免計受訓人數。

決議： 照案通過。惟參訓人員或各單位應自行提出證明文件。

臨時動議三、 環安衛委員會之委員，應每年給予敘獎，請審議。

（提案單位：環安衛組）

說明： 環安衛委員會之委員任期內協助執行相關工作，均為義務協助，且增加其工作量，為慰勞其付出，建議每年給予辦理敘獎。

決議： 請環安衛組訂定獎勵標準後，提送委員會審議。

肆、散會（14:00）

國立臺東專科學校 102 年第 2 季環境保護暨職業安全衛生委員會議

簽 到 單

開會日期：102 年 6 月 26 日(三)下午 13 時 30 分

開會地點：行政大樓第 1 會議室 (2 樓)

主席：校長

記錄：莊玉華

出席人員：

姓名/職稱	簽到	姓名/職稱	簽到
校長		許副校長王榮	
梁主任治國		陳主任清河	
張主任禎祐		陳主任玄愷	
林主任祺祥		林委員永清	
楊護理師景琪		顏組長世寬	
林組長幸慧			